



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
в городе Нягани и Октябрьском районе**

1 микрорайон, дом 20, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628181  
телефон факс: 8(34672)62714, 8(3467)360003(5001)

e-mail: [nyagan@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:nyagan@86.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

от 09.01.2024 № 15-18/52  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МУП «Управление теплоснабжения  
МО Октябрьский район»

628195, ХМАО - Югра, Октябрьский район,  
п. Талинка мкр. Центральный, 27  
эл.почта: [admtalinka@mail.ru](mailto:admtalinka@mail.ru)

**Уведомление о несоответствии требованиям санитарного  
законодательства питьевой воды (электронно)**

В соответствии с п.5 ст. 23 Федерального закона РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» ставим в известность, что качество питьевой воды, подаваемой централизованными сетями хозяйственно - питьевого водоснабжения населению, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по нижеследующим (среднегодовым) показателям, за 2023 год в п. Талинка.

№ п/п	Наименование показателя питьевой воды	ПДК	Среднегодовая концентрация	Превышение (разы)
1.	Марганец	0,1 мг/л	0,19 мг/л	1,9
2.	Железо	0,3 мг/л	0,42 мг/л	1,4
3.	Мутность	2,0 мг/л	3,1 мг/л	1,5

Примечание: приведены данные по результатам исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе».

Одновременно напоминаем, что в соответствии с п.6 ст.23 вышеуказанного закона. В случае получения настоящего уведомления органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем **за семь лет с начала их реализации.**

При этом организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение

трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 ст.23 закона, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Начальник

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'K' followed by a long horizontal stroke that ends in a small hook.

К.В.Шахназаров

Исп. заместитель начальника  
Авдеева Любовь Ивановна  
Тел. 8(34672)64864, 8(3467)360003(5005)